

Logement Décent - Diagnostic

Association CLCV - Union Départementale
Résidence Utrillo - 23 Avenue de Nîmes
34000 MONTPELLIER
04 67 60 31 10

Nom / Prénom : ██████████ Type Logement : F4
Adresse : ██████████
██████████
██████████

Disjoncteur : OUI Tableau Fusibles : OUI Terre : OUI
Electricité conforme : NON Surconsommation d'Electricité : NON

Eau Chaude Type : Individuel Production : Chaudière mixte
Chauffage Type : Individuel Production : Gaz

Ventilation Cuisine : Ouvrant Salle de Bains : VMC W.C. : VMC

Avis Global : Mauvaise isolation , problèmes électriques Date Visite : 25/02/2014

Rapport technique

Pièce	Élément	Problème	Commentaire
Autre	Autre	toiture non étanche	
Autre	Chauffage	chaudière vétuste, pas révisée	
Autre	Electricité	non conformité électrique	
Autre	Huisseries	Fenêtre du couloir donnant sur la cour cassée	
Autre	Murs	trous et fils apparents dans couloir à l'étage	
Autre	Murs	humidité , tapisserie se décolle	
Chambre 1	Murs	trace d'infiltration	tapisserie décollée par endroits
Chambre 2	Chauffage	humidité , tapisserie se décolle	
Chambre 2	Huisseries	Absence garde corps à la fenêtre	
Chambre 3	Huisseries	Absence de garde corps à la fenêtre	
Cuisine	Huisseries	porte simple vitrage mal isolée	
Entrée	Electricité	tableau électrique fondu partiellement	
Salle de Bains	Chauffage	absence de système de chauffage	